



1700-37

RESOLUCION N°

0717

FECHA: 29 MAR 2017

“POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE CONTINGENCIA PARA EL ALMACENAMIENTO Y CONTROL DE DERRAMES DE HIDROCARBUROS Y/O DERIVADOS EN LA ESTACIÓN DE SERVICIO DENOMINADA EDS SURTY MAX, IDENTIFICADA CON NIT: 57.449.906-3, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE EL RETEN, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA”

El Director General de la Corporación Autónoma Regional del Magdalena - **CORPAMAG**, en ejercicio de las funciones conferidas por la Ley 99 de 1993, Decreto 2811 de 1974, Decreto 1076 de 2015, Decreto 321 de 1999, Resolución 0241 del 02 de febrero de 2016, expedida por **CORPAMAG** y demás normas concordantes, y

CONSIDERANDO

Que mediante Oficio radicado bajo el consecutivo interno 3427 de 2016, la señora **ROSA BAYONA GUERRERO**, presenta a esta autoridad ambiental, en medio físico, Plan de Contingencia para el manejo de derrames de hidrocarburos o sustancias nocivas de la **EDS SURTY MAX**, ubicada en la Calle 6 No. 2C – 03, Barrio Villa Jota, en el Municipio de El Retén, Departamento del Magdalena.

Que mediante Auto No. 634 de 2016, **CORPAMAG** dispuso admitir el Plan de Contingencia presentado para la Estación de Servicio **EDS SURTY MAX**; ordenándose la evaluación de la documentación aportada, acorde los parámetros establecidos en las normas ambientales vigentes y los Términos de Referencia aprobados por esta autoridad ambiental mediante la Resolución No. 0241 del 10 febrero de 2016.

Que en consecuencia de lo anterior, la Subdirección de Gestión Ambiental de **CORPAMAG** emitió el Concepto Técnico respectivo, del cual se desprende entre otras cosas las siguientes valoraciones y conclusiones:

(...)"

... **CONCEPTO:** La Corporación Autónoma Regional del Magdalena - **CORPAMAG**- cumpliendo con lo establecido en el Decreto 4741 de 2005, Art 16; con el Decreto 1609 de 2002; con el Decreto 321 de 1999 Art. 7, y basándose en la Resolución 0241 del 10 de febrero de 2016 para definir los criterios de aprobación y/o aceptación de los Planes de Contingencia por parte de los usuarios que exploren, exploten, manufacturen, refinen, transformen, procesen, transporten o almacenen hidrocarburos o sustancias nocivas en su jurisdicción.

De esta manera se llevó a cabo la siguiente lista de chequeo:

REQUERIMIENTOS	CONSIDERACIONES	CUMPLIMIENTO	
		SI	NO
OBJETIVOS	Relacionar los objetivos del Plan de Contingencia de acuerdo con las actividades de la empresa, las sustancias y las clases de peligro.	X	



1700-37

RESOLUCION N° 0717

FECHA: 29 MAR 2017

"POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE CONTINGENCIA PARA EL ALMACENAMIENTO Y CONTROL DE DERRAMES DE HIDROCARBUROS Y/O DERIVADOS EN LA ESTACIÓN DE SERVICIO DENOMINADA EDS SURTY MAX, IDENTIFICADA CON NIT: 57.449.906-3, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE EL RETEN, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA"

REQUERIMIENTOS	CONSIDERACIONES	CUMPLIMIENTO	
		SI	NO
ALCANCE	Definir el alcance del Plan de Contingencia de acuerdo con las actividades de manejo y transporte de hidrocarburos, derivados y sustancias nocivas de la empresa.	X	
INTRODUCCIÓN	Debe contener la respectiva justificación del Plan, estableciendo el por qué, para qué y el cómo se desarrollará en sus diferentes etapas; además, especificar los mecanismos, procedimientos y métodos de recolección, procesamiento y análisis de la información	X	
GENERALIDADES DE LA EMPRESA	Razón social	X	
	Dirección- teléfonos	X	
	Misión – Visión - Valores Corporativos	X	
	Organigrama de la empresa	X	
	Certificaciones o sistemas de gestión de calidad, ambiental y/o salud ocupacional y seguridad industrial		X
PLAN ESTRATEGICO	Identificación de planes de ayuda mutua del sector y/o convenios.	X	
	Cobertura geográfica del Plan, para almacenamientos estacionarios corresponderá a la ubicación dentro de la empresa (si aplica)	X	
	Cobertura geográfica del Plan para el transporte el cual será desde el sitio de cargue del producto hasta el lugar de destino (ciudad o municipio) (si aplica)	X	
	Características del vehículo transportador (tipo, rotulado, UN)	X	





1700-37

RESOLUCION N° 0717

FECHA: 29 MAR 2017

"POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE CONTINGENCIA PARA EL ALMACENAMIENTO Y CONTROL DE DERRAMES DE HIDROCARBUROS Y/O DERIVADOS EN LA ESTACIÓN DE SERVICIO DENOMINADA EDS SURTY MAX, IDENTIFICADA CON NIT: 57.449.906-3, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE EL RETEN, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA"

REQUERIMIENTOS	CONSIDERACIONES	CUMPLIMIENTO	
		SI	NO
	<i>características de contenedores, embalajes y/o recipientes (tipo, rotulado)</i>	X	
	<i>El Organigrama operacional de la respuesta.</i>	X	
	<i>Niveles de activación interna y externa (Mecanismos de comunicación).</i>	X	
	<i>La relación de autoridades o instituciones que se deben involucrar en una situación de emergencia (Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres, DAPARD, Cruz Roja, Defensa Civil, Bomberos, entre otros).</i>	X	
MARCO NORMATIVO	<i>Se deben referenciar las normas que le apliquen de acuerdo con el alcance del plan y las actividades desarrolladas por la empresa.</i>	X	
DIAGNOSTICO	<i>Debe presentar una matriz donde identifique riesgos y amenazas, así como las posibles afectaciones al ambiente.</i>	X	
	<i>Descripción de la metodología empleada para la matriz</i>	X	
	<i>Generar los posibles escenarios de riesgo que pueden presentarse en las rutas por las que se transita (impactos sobre los recursos)</i>	X	
	<i>Definición de funciones y responsabilidades de los participantes en el plan.</i>	X	
	<i>Conformación de la Brigada de Emergencias.</i>	X	



1700-37

RESOLUCION N° 0717

FECHA: 29 MAR 2017

"POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE CONTINGENCIA PARA EL ALMACENAMIENTO Y CONTROL DE DERRAMES DE HIDROCARBUROS Y/O DERIVADOS EN LA ESTACIÓN DE SERVICIO DENOMINADA EDS SURTY MAX, IDENTIFICADA CON NIT: 57.449.906-3, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE EL RETEN, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA"

REQUERIMIENTOS	CONSIDERACIONES	CUMPLIMIENTO	
		SI	NO
	<i>Recurso Físico: equipos, maquinaria, insumos, materiales disponibles, cantidades, especificaciones técnicas, referencias, entre otros</i>	X	
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN	<i>Programas de capacitación y entrenamiento.</i>	x	
	<i>Programa de simulacros.</i>	x	
	<i>Fuente de financiación.</i>	x	
PLAN OPERATIVO	<i>Formulación del Plan de Evacuación</i>	X	
	<i>Definición del nivel 1 de respuesta (Local)</i>	X	
	<i>Definición del nivel 2 de respuesta (Regional)</i>	X	
	<i>Definición del nivel 3 de respuesta (Nacional)</i>	X	
	<i>Definición de las acciones y procedimientos para la atención de emergencias durante cualquiera de las actividades establecidas en el alcance del Plan de Contingencia.</i>	X	
	<i>Información de las rutas para el caso del transporte (Cargue y Descargue)</i>	x	
	<i>Información de los puntos de almacenamiento estacionario (si aplica)</i>	x	
	<i>Diagrama de las rutas para el caso de transporte (Cargue y Descargue)</i>	x	
	<i>Reporte del evento: presentar a las autoridades competentes un informe con el reporte del evento que contenga: Informe inicial del evento. Evaluación del derrame. Finalización de la emergencia</i>	X	





1700-37

RESOLUCION N° 0717

FECHA: 29 MAR 2017

"POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE CONTINGENCIA PARA EL ALMACENAMIENTO Y CONTROL DE DERRAMES DE HIDROCARBUROS Y/O DERIVADOS EN LA ESTACIÓN DE SERVICIO DENOMINADA EDS SURTY MAX, IDENTIFICADA CON NIT: 57.449.906-3, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE EL RETEN, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA"

REQUERIMIENTOS	CONSIDERACIONES	CUMPLIMIENTO	
		SI	NO
	<i>Establecimiento de las prioridades de protección y formulación de la estrategia de respuesta</i>	X	
	<i>Movilización de equipos y expertos.</i>	X	
	<i>mecanismos para realizar la activación de entidades de apoyo y organismos de respuesta;</i>	X	
	<i>Establecimiento de centros de coordinación de operaciones y sistemas de comunicación</i>	X	
	<i>Mecanismos de atención a medios de comunicación.</i>	X	
	<i>Evaluación y actualización del plan de contingencia</i>	X	
PLAN INFORMATIVO	<i>Incluir información de las entidades del Estado, de organismos de socorro y entidades de apoyo que podrán prestarle auxilio en caso de una contingencia.</i>	X	
	<i>Recopilación y registro de información útil en caso de emergencias como hojas de seguridad, manuales de funcionamientos, fichas técnicas.</i>		X
	<i>Implementar un sistema de registro de información donde se evidencien todas las actividades tendientes a generar cultura de la prevención y a minimizar riesgos</i>		X
	<i>Definir los mecanismos y procedimientos para la notificación, tanto a las autoridades competentes, como a las empresas afectadas, así como el reporte de la información generada durante y después de la emergencia.</i>	X	



1700-37

RESOLUCION N°

0717

FECHA:

29 MAR 2017

"POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE CONTINGENCIA PARA EL ALMACENAMIENTO Y CONTROL DE DERRAMES DE HIDROCARBUROS Y/O DERIVADOS EN LA ESTACIÓN DE SERVICIO DENOMINADA EDS SURTY MAX, IDENTIFICADA CON NIT: 57.449.906-3, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE EL RETEN, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA"

REQUERIMIENTOS	CONSIDERACIONES	CUMPLIMIENTO	
		SI	NO
	Relacionar un delegado de la empresa para dar información a medios de comunicación.	X	
	Evidenciar soportes sobre la divulgación del Plan de contingencia con todo el personal de la empresa, dando a conocer su contenido y propósito, conservando los respectivos soportes para seguimientos futuros.	X	
OBJETIVOS	Detallar y especificar la finalidad y la elaboración del plan de contingencia.	X	
ALCANCE	Descripción de la actividad o proceso del plan de contingencia y de su área de influencia directa e indirecta, además la empresa (EDS) debe indicar como asumirá sus responsabilidades cubriendo la contingencia que se puede llegar a presentar.	X	
INTRODUCCIÓN	Se planteara en términos generales las condiciones de la estación frente al plan de contingencia por derrame de hidrocarburos y los alcances generales de este plan específicamente al ambiente.	X	
GENERALIDADES DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO	Nombre completo o razón social, NIT.	X	
	Dirección, municipio, departamento	X	
	Teléfono, fax	X	
	Nombre e identificación de la persona natural o representante legal de la persona jurídica.	X	
	Número de horas/día de funcionamiento y número de días/semana de funcionamiento	X	
	Ubicación general y mapa georeferenciado.	X	



1700-37

RESOLUCION N°

0717

FECHA:

29 MAR 2017

"POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE CONTINGENCIA PARA EL ALMACENAMIENTO Y CONTROL DE DERRAMES DE HIDROCARBUROS Y/O DERIVADOS EN LA ESTACIÓN DE SERVICIO DENOMINADA EDS SURTY MAX, IDENTIFICADA CON NIT: 57.449.906-3, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE EL RETEN, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA"

REQUERIMIENTOS	CONSIDERACIONES	CUMPLIMIENTO	
		SI	NO
	Relación de personal /cargo	x	
	Planos arquitectónicos de la instalaciones a escala detallada 1:100, completos, incluyendo plantas, cortes y fachadas, ubicación de los tanques con sus respectivas capacidades, desfuegos, sistemas de detección de fugas o pozos de monitoreo, islas, surtidores, oficinas, servicios sanitarios, lavaderos, zonas de lubricación n, aire comprimido y demás servicios contemplados.	x	
	Especificaciones de tamaño y tiempo de operación de la estación de servicio	x	
	Especificar el número de tanques, tipo de combustibles, capacidad, clase de lámina y anclaje si las hay, edad de los tanques, registros de las pruebas de estanqueidad de tanques y tuberías, tipo y descripción de la contención secundaria de cada sistema de detección de fugas o pozos de monitoreo	x	
	Localización de presencia de agua subterránea mediante estudio geo eléctrico o nivel freáticos en pozos de monitoreo.	x	
	Para estaciones que presten servicios de cambio de aceite, lubricación y lavado, deberá anexarse las memorias técnicas y planos de los diseños de cárcamos, sistemas de tratamiento de aguas (sumideros, rejillas, trampas, desarenadores, sedimentadores entre otros.		x



1700-37

RESOLUCION N°

0717

FECHA:

29 MAR 2017

"POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE CONTINGENCIA PARA EL ALMACENAMIENTO Y CONTROL DE DERRAMES DE HIDROCARBUROS Y/O DERIVADOS EN LA ESTACIÓN DE SERVICIO DENOMINADA EDS SURTY MAX, IDENTIFICADA CON NIT: 57.449.906-3, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE EL RETEN, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA"

REQUERIMIENTOS	CONSIDERACIONES	CUMPLIMIENTO	
		SI	NO
CARACTERIZACIÓN DE LA ESTACION DE SERVICIO	<i>Tipos y cantidad de lubricantes que se almacenan, distribuyen y/o utilizan los servicios de la estación.</i>		x
	<i>Almacenamiento y disposición final de residuos sólidos, así mismo residuos de lavados y mantenimiento a los tanques de combustible.</i>	x	
	<i>Hojas de seguridad de los hidrocarburos y sustancias nocivas, operadas dentro de la EDS.</i>	x	
	<i>Documentación de los eventos de fugas y derrames de combustibles que se hayan presentado en la estación de servicio</i>	x	
	<i>Descripción de otras actividades y/o servicios que no son contempladas como principales.</i>		x
	<i>Si la EDS es la encargada de realizar el transporte de los combustibles que suministra, debe incorporar el plan de contingencia para el transporte de hidrocarburos y sustancias nocivas, conforme a los términos.</i>	x	
CARACTERIZACIÓN FÍSICO BIÓTICA DIRECTA DEL, ÁREA DE INFLUENCIA	<i>Información geológica, hidrogeológica, morfológica y topográfica de la zona.</i>	x	
	<i>Caracterización y diagnóstico ambiental de la zona de estudio</i>		
	<i>Zonificación de área de servicio de la estación, mapa de zonas (plano escala 1:1000)</i>	x	





1700-37

RESOLUCION N°

0717

FECHA:

29 MAR 2017

"POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE CONTINGENCIA PARA EL ALMACENAMIENTO Y CONTROL DE DERRAMES DE HIDROCARBUROS Y/O DERIVADOS EN LA ESTACIÓN DE SERVICIO DENOMINADA EDS SURTY MAX, IDENTIFICADA CON NIT: 57.449.906-3, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE EL RETEN, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA"

REQUERIMIENTOS	CONSIDERACIONES	CUMPLIMIENTO	
		SI	NO
	<i>Identificación y ubicación de recursos naturales vulnerables a ser afectados por derrame de hidrocarburos (plano) aguas subterráneas, corrientes hídrica superficial cercana receptora del área de drenaje, suelos en área posible afectada.</i>	X	
	<i>Determinar tipo y pendiente del suelo para determinar la migración del producto.</i>	X	
	<i>Describir de manera practica el manejo ambiental de la estación, referenciando las autorizaciones o permisos ambientales vigentes con que se cuenta.</i>	X	
MARCO NORMATIVO	<i>Normativa aplicable y vigente en el tema de planes de contingencia para almacenamiento de hidrocarburos.</i>	X	
	<i>La empresa debe indicar cuál será su organización y coordinación en escenario: (niveles 1,2 y3 según su caso)</i>	X	
	<i>Convenios específicos de mutuo apoyo</i>	X	
	<i>Análisis y evaluación de riesgos deberá analizar detalladamente todas las variables técnicas y naturales, que puedan afectar el almacenamiento y manipulación de hidrocarburos y sus derivados.</i>	X	
PLAN ESTRATEGICO	<i>Identificar y describir todos los peligros posibles que pueden ocurrir en cada una de las etapas del desarrollo de la actividad a nivel tecnológico (incendio, fuga, derrame, explosión) y a nivel natural (sismo, inundaciones, lluvias intensas, huaycos, vientos fuertes, etc.).</i>	X	



1700-37

RESOLUCION N°

0717

FECHA:

29 MAR 2017

"POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE CONTINGENCIA PARA EL ALMACENAMIENTO Y CONTROL DE DERRAMES DE HIDROCARBUROS Y/O DERIVADOS EN LA ESTACIÓN DE SERVICIO DENOMINADA EDS SURTY MAX, IDENTIFICADA CON NIT: 57.449.906-3, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE EL RETEN, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA"

REQUERIMIENTOS	CONSIDERACIONES	CUMPLIMIENTO	
		SI	NO
	Se deberá identificar y establecer una herramienta para la evaluación cualitativa de los riesgos.	x	
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN	Programa de capacitación y entrenamiento	x	
	Programa de simulacro	x	
	Programa de monitoreo para pozos subterráneos	x	
	Procedimiento de recibo y descargue de combustibles, los cuales se estudiara, explicara a los empleados e implementará en la estación de servicios.	x	
PLAN OPERATIVO	Clasificación de la emergencia	x	
	Plan de acción para control, de derrame	x	
	Diagrama de flujo de respuesta para cada tipo de emergencia	x	
	Recomendaciones y precauciones de seguridad	x	
	Localización de puntos de control y obras de control	x	
	Información de los puntos de almacenamiento estacionario	x	
	Inventario de materiales, equipos y recursos para la atención de derrames ubicados en cada uno de los puntos de control	x	
	Conformar un grupo encargado de dar operatividad al manejo de la emergencia en el cual se nombre un jefe o director, brigadistas, coordinadores y organismo externos con funciones establecidas previamente para un correcto accionar dentro de la EDS.	x	





1700-37

RESOLUCION N° 0717

FECHA: 29 MAR 2017

“POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE CONTINGENCIA PARA EL ALMACENAMIENTO Y CONTROL DE DERRAMES DE HIDROCARBUROS Y/O DERIVADOS EN LA ESTACIÓN DE SERVICIO DENOMINADA EDS SURTY MAX, IDENTIFICADA CON NIT: 57.449.906-3, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE EL RETEN, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA”

REQUERIMIENTOS	CONSIDERACIONES	CUMPLIMIENTO	
		SI	NO
PLAN INFORMATIVO	Recursos físicos: equipos, maquinarias, insumos, materiales disponibles, cantidades, especificaciones técnicas, referencias, entre otros.	x	
	Operaciones de limpieza y disposición final de residuos y contaminantes recuperados.	x	
	Incluir información de las entidades del estado, de organismo de socorro y entidades de apoyo que podrán prestarle auxilio en caso de una contingencia.	x	
	Directorio de emergencias (lista telefónica de la	x	
	Vigías, observaciones, comunidades: involucrar a vecinos que puedan colaborar con aviso oportuno a servicios de emergencia	x	
	Directorio entidades locales (alcaldías, bomberos, policía, ejército, defensa civil, empresas de servicios, juntas de acción comunal y acueductos de los puntos críticos, centros de salud, hospitales, clínicas.	x	
	Relacionar un delegado de la empresa para dar información a medios de comunicación.	x	
	Evidenciar soportes sobre la divulgación del plan de contingencia con todo el personal de la empresa, dando a conocer su contenido y propósito, conservando los respectivos soportes para seguimientos futuros.	x	



1700-37

RESOLUCION N°

0717

FECHA:

29 MAR 2017

"POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE CONTINGENCIA PARA EL ALMACENAMIENTO Y CONTROL DE DERRAMES DE HIDROCARBUROS Y/O DERIVADOS EN LA ESTACIÓN DE SERVICIO DENOMINADA EDS SURTY MAX, IDENTIFICADA CON NIT: 57.449.906-3, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE EL RETEN, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA"

RECOMENDACIONES:

La Corporación Autónoma Regional del Magdalena - CORPAMAG-, basándose en la Resolución 1401 de 2012; **ACEPTA** el Plan de Contingencia presentado por la **EDS SURTIMAX**.

Cabe aclarar en la estación de servicio automotriz **EDS SURTYMAX**, se origina un solo tipo de vertimiento de tipo doméstico, que corresponde a servicios sanitarios y lavados del área administrativa, esta descarga va directamente al sistema de alcantarillado y está exento de permiso de vertimiento.

La Corporación Autónoma Regional del Magdalena - CORPAMAG requiere como medida de seguimiento para el plan de contingencia lo siguiente:

- Se requiere que se presenten las certificaciones o sistemas de gestión de calidad, ambiental y/o salud ocupacional y seguridad industrial.
- Información sobre los eventos o emergencias atendidas, analizando la efectividad del Plan aceptado.
- Informar de las modificaciones, adiciones o actualizaciones que se realicen al Plan de Contingencia previamente aceptado. Cuando se realice el cargue de elementos diferentes a los aceptados en el plan de contingencia o varíe la ruta inicialmente aceptada estará contemplado dentro del documento.
- Es necesario que la empresa anexe soportes sobre la socialización del plan de contingencia aceptado con los diferentes actores como son: Consejo Municipal de Gestión del Riesgo (funcionarios municipales, cuerpos de bomberos y grupos de apoyo, comunidad. Estos anexos se presentaran en los informes de seguimiento semestral. Se deberán conservar los soportes de esta divulgación y mantener disponibles para consulta de la autoridad ambiental.

(...)"

Analizado los aspectos jurídicos pertinentes y acogiendo las valoraciones establecidas en el Concepto Técnico previamente relacionado, esta autoridad ambiental considera viable aprobar el Plan de Contingencia para el almacenamiento y manejo de derrames de hidrocarburos a la Estación de Servicio denominada **SURTY MAX**, identificada con NIT: 57.449.906-3, ubicada en el municipio de El Reten, en el Departamento del Magdalena

Que por intermedio del Decreto 1076 de 2015, se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible.





1700-37

RESOLUCION N°

0717

FECHA:

29 MAR 2017

"POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE CONTINGENCIA PARA EL ALMACENAMIENTO Y CONTROL DE DERRAMES DE HIDROCARBUROS Y/O DERIVADOS EN LA ESTACIÓN DE SERVICIO DENOMINADA EDS SURTY MAX, IDENTIFICADA CON NIT: 57.449.906-3, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE EL RETEN, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA"

Que según el artículo 2.2.3.3.4.14 del Decreto aludido, referido al Plan de Contingencia para el Manejo de Derrames Hidrocarburos o Sustancias Nocivas, establece que los usuarios que exploren, exploten, manufacturen, refinan, transformen, procesen, transporten o almacenen hidrocarburos o sustancias nocivas para la salud y para los recursos hidrobiológicos, deberán estar provistos de un plan de contingencia y control de derrames, el cual deberá contar con la aprobación de la autoridad ambiental competente."

Que el Decreto 321 del 17 de febrero de 1999 adopta el Plan Nacional de Contingencia contra Derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas en Aguas Marinas, Fluviales y Lacustres, cuyo objetivo es servir de instrumento rector del diseño y realización de actividades dirigidas a prevenir, mitigar y corregir los daños que éstos puedan ocasionar, y dotar al Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres de una herramienta estratégica, operativa e informática que permita coordinar la prevención, el control y el combate por parte de los sectores público y privado nacional, de los efectos nocivos provenientes de derrames de hidrocarburos, derivados y sustancias nocivas en el territorio nacional, buscando que estas emergencias se atiendan bajo criterios unificados y coordinados.

Que en virtud del Artículo 17 del Decreto 4741 de 2005, las instalaciones cuyo objeto sea prestar servicios de almacenamiento, aprovechamiento y/o valorización (incluida la recuperación, el reciclaje o la regeneración, tratamiento y/o disposición final de residuos o desechos peligrosos deberán:

g) Contar con un plan de contingencia actualizado para atender cualquier accidente o eventualidad que se presente y contar con personal preparado para su implementación. En caso de tratarse de un derrame de estos residuos el plan de contingencia debe seguir los lineamientos del Decreto 321 de 1999 por el cual se adopta el Plan Nacional de Contingencia contra Derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas en aguas Marinas, Fluviales y Lacustres o aquel que lo modifique o sustituya y estar articulado con el plan local de emergencias del municipio, para atender otro tipo de contingencia;

Que mediante la Ley 1523 de 2012, se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones.

Que en virtud del Artículo 42 de la Ley 1523 de 2012, todas las entidades públicas o privadas encargadas de la prestación de servicios públicos, que ejecuten obras civiles mayores o que desarrollen actividades industriales o de otro tipo que puedan significar riesgo de desastre para la sociedad, así como las que específicamente determine la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, deberán realizar un análisis específico de riesgo que considere los posibles efectos de eventos naturales sobre la infraestructura expuesta y aquellos que se deriven de los daños de la misma en su área de influencia, así como los que se deriven de su operación. Con base en este análisis diseñará e implementarán las medidas de reducción del riesgo y planes de emergencia y contingencia que serán de su obligatorio cumplimiento.

Que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, adoptó una Guía Ambiental para las Estaciones de Combustibles, para atender entre otras, contingencias que puedan presentarse, siendo estas:



1700-37

RESOLUCION N°

0717

FECHA:

29 MAR 2017

"POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE CONTINGENCIA PARA EL ALMACENAMIENTO Y CONTROL DE DERRAMES DE HIDROCARBUROS Y/O DERIVADOS EN LA ESTACIÓN DE SERVICIO DENOMINADA EDS SURTY MAX, IDENTIFICADA CON NIT: 57.449.906-3, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE EL RETEN, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA"

- Contingencias de fuga de combustible.
- Contingencias de derrames superficiales de combustibles
- Contingencias por incendios

Que mediante Resolución No. 0241 del 02 de febrero de 2016, **CORPAMAG** elaboró Términos de Referencia para la presentación, evaluación y aprobación de los Planes de Contingencia de las Estaciones de Servicio –EDS- en nuestra jurisdicción.

Por lo anterior, el Director General de **CORPAMAG** en uso de sus facultades que le confiere la Ley 99 de 1993, en concordancia con la Ley 1437 de 2011,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Plan de Contingencia para el almacenamiento y manejo de derrames de hidrocarburos a la Estación de Servicio denominada, **EDS SURTY MAX**, identificada con NIT: 57.449.906-3, representada legalmente por la señora **ROSA BAYONA GUERRERO**, ubicada en la Calle 6 No. 2C – 03, Barrio Villa Jota, en el Municipio de El Retén, Departamento del Magdalena; dadas las razones expuestas en la parte motiva del presente proveído.

El Plan de Contingencia aprobado contará con una vigencia de **Cinco (5) años**, contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo. La solicitud para renovación del Plan de Contingencia deberá presentarse dentro del primer trimestre del último año de vigencia de aprobación del respectivo Plan.

ARTICULO SEGUNDO: El Representante de la Estación de Servicio **EDS SURTY MAX** deberá cumplir con cada una de las medidas y observaciones relacionadas en el Concepto Técnico; para lo cual, dentro del **20 días hábiles** siguientes a la ejecutoria del presente acto administrativo, deberá presentar la siguiente documentación:

- Presentar las certificaciones o sistemas de gestión de calidad, ambiental y/o salud ocupacional y seguridad industrial.
- Brindar Información sobre los eventos o emergencias atendidas, analizando la efectividad del Plan aceptado.
- Anexar soportes sobre la socialización del plan de contingencia aceptado con los diferentes actores como son: Consejo Municipal de Gestión del Riesgo (funcionarios municipales, cuerpos de bomberos y grupos de apoyo, comunidad. Se deberán conservar los soportes de esta divulgación y mantener disponibles para consulta de la autoridad ambiental.

PARAGRAFO: Por su parte, la **EDS SURTY MAX** deberá tener en cuenta lo siguientes medidas:





1700-37

RESOLUCION N° 0717

FECHA: 29 MAR 2017

"POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE CONTINGENCIA PARA EL ALMACENAMIENTO Y CONTROL DE DERRAMES DE HIDROCARBUROS Y/O DERIVADOS EN LA ESTACIÓN DE SERVICIO DENOMINADA EDS SURTY MAX, IDENTIFICADA CON NIT: 57.449.906-3, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE EL RETEN, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA"

- Cumplir con los lineamientos, principios, y organización establecidos en el Plan de Contingencias.
- En caso de presentarse un derrame, deberá activar oportunamente el Plan de Contingencia acorde al nivel de la emergencia, teniendo en cuenta la capacidad de respuesta de la empresa, los volúmenes derramados y la localización del incidente.
- En caso de ocurrir un derrame, deberá presentar ante **CORPAMAG** de forma inmediata a la finalización de la atención de la emergencia, un informe final escrito que detalle las circunstancias del derrame y las operaciones de control. El informe debe contener: fecha y hora del suceso y fecha y hora de la notificación inicial a entidades gubernamentales; fecha y hora de finalización de la emergencia; localización del derrame; origen del derrame; causa del derrame; volumen del derrame; determinación de áreas afectadas (terrenos, recursos naturales, instalaciones); determinación de las comunidades afectadas; plan de acción desarrollado y tiempos de respuesta utilizados en el control del derrame; descripción de las medidas de prevención, mitigación, corrección, monitoreo y restauración adoptadas; apoyo necesario (solicitado y obtenido); reporte efectuados a entidades gubernamentales; estimación de costos de descontaminación (contención, recolección, almacenamiento, recuperación y/o limpieza).
- Informar a **CORPAMAG**, con quince (15) días de anticipación la realización de simulacros.
- Comunicar oportunamente a **CORPAMAG**, cualquier cambio o modificación en el Plan de Contingencia.
- Dar cumplimiento a las obligaciones impuestas y las medidas de seguridad contempladas en la legislación ambiental colombiana, adicionales a las contenidas en este concepto técnico.
- Informar de las modificaciones, adiciones o actualizaciones que se realicen al Plan de Contingencia previamente aceptado. Cuando se realice el cargue de elementos diferentes a los aceptados en el plan de contingencia.

PARAGRAFO SEGUNDO: El incumplimiento de las obligaciones estipuladas en el presente articulado, acarreará la aplicación de las medidas preventivas y sanciones a que haya lugar.

ARTÍCULO TERCERO: **CORPAMAG** supervisará el adecuado desarrollo de la actividad y verificará en cualquier momento y sin previo aviso, el cumplimiento de las obligaciones impuestas en el presente acto administrativo, reservándose el derecho a realizar nuevas exigencias cuando de la etapa de monitoreo se desprenda la necesidad, y en caso de comprobarse el incumplimiento de las obligaciones adquiridas o por violación a las normas sobre protección ambiental o de los recursos naturales, se procederá a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009 o la norma que la modifique o sustituya.



1700-37

RESOLUCION N° 0717

FECHA: 29 MAR 2017

"POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE CONTINGENCIA PARA EL ALMACENAMIENTO Y CONTROL DE DERRAMES DE HIDROCARBUROS Y/O DERIVADOS EN LA ESTACIÓN DE SERVICIO DENOMINADA EDS SURTY MAX, IDENTIFICADA CON NIT: 57.449.906-3, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE EL RETEN, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA"

ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el presente acto al Representante Legal de la Estación de Servicio EDS SURTY MAX y/o a su apoderado debidamente constituido, de conformidad con lo señalado en la Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO QUINTO: Incorporar en presente trámite en el Expediente No. 4721

ARTICULO SEXTO: Ordénese la publicación de la parte dispositiva de la presente Resolución en la página Web de CORPAMAG.

ARTICULO SEPTIMO: Contra la presente providencia procede recurso reposición, directamente ante el Director de CORPAMAG, bajo los términos y requisitos previstos en los artículos 76 y 77 de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

CARLOS FRANCISCO DIAZ GRANADOS MARTINEZ
Director General

Aprobado por: Alfredo Martinez
Revisado por: Sara Diazgranados
Elaborado por: David Andrade
Exp: 4721

CONSTANCIA DE NOTIFICACION PERSONAL. En Santa Marta, a los 31 MAR 2017 días del mes de Marzo de dos mil 2017 (2.01) siendo las 10:00 (M), se notificó personalmente el señor (a) ROSA HELENA BAYONA GONZALEZ en su condición de Propietario quien se identificó con la cédula de ciudadanía No. 57.449.906 expedida en Magdalena del contenido de la Resolución No. 0717 de fecha 29 MAR 2017, en el acto se le hace entrega de una copia de la misma, haciéndole saber que en contra del acto administrativo procede recurso de reposición, bajo los términos y condiciones previstos en la Ley 1437 de 2011.

EL NOTIFICADO
57449906

EL NOTIFICADOR

