



# CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DEL MAGDALENA

NIT. 800.099.287-4

1700-37

RESOLUCION N°

2906

03 AGO. 2018

FECHA:

**"POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE CONTINGENCIA PARA EL ALMACENAMIENTO Y CONTROL DE DERRAMES DE HIDROCARBUROS Y/O DERIVADOS EN LA ESTACION DE SERVICIO LA MISERICORDIA, IDENTIFICADA CON NIT: 3.815.624-1, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE EL BANCO, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA"**

El Director General de la Corporación Autónoma Regional del Magdalena - **CORPAMAG**, en ejercicio de las funciones conferidas por la Ley 99 de 1993, Decreto 2811 de 1974, Decreto 1076 de 2015, Decreto 321 de 1999, Resolución 0241 del 10 de febrero de 2016, expedida por **CORPAMAG** y demás normas concordantes,

## CONSIDERANDO

Que mediante Oficio radicado bajo el consecutivo interno 8223 de 2017, el señor **ANDRES RICAURTE JIMENEZ**, en su calidad de representante legal, presenta a esta autoridad ambiental, Plan de Contingencia para el manejo de derrames de hidrocarburos o sustancias nocivas en la **ESTACIÓN DE SERVICIO LA MISERICORDIA**, ubicada en el Municipio de El Banco, en el Departamento del Magdalena. (**Expediente 4870**).

Que mediante Auto No. 1162 de octubre de 2017, **CORPAMAG** dispuso admitir el Plan de Contingencia presentado para la **ESTACIÓN DE SERVICIO LA MISERICORDIA**, ordenándose la evaluación de la documentación aportada, acorde los parámetros establecidos en las normas ambientales vigentes y los Términos de Referencia aprobados por esta autoridad ambiental mediante la Resolución No. 0241 del 10 febrero de 2016.

Que en consecuencia de lo anterior, la Subdirección de Gestión Ambiental de **CORPAMAG** emitió el Concepto Técnico respectivo, del cual se desprende entre otras cosas las siguientes valoraciones y conclusiones:

(...)

## CONCEPTO:

Que la visita de inspección realizada al sitio donde funciona La **Estación de Servicio La Misericordia**, contó con el acompañamiento de la señora Edith Barreto Mejía, quien aportó información complementaria al documento Plan de Contingencias, la cual consiste en:

1. Documento Plan de Contingencias de La **Estación de Servicio La Misericordia**.
2. Planos de la EDS.
3. Fotocopia de cédula del representante legal.
4. Copia de la Cámara de Comercio.
5. Rut.

Avenida del libertador No. 32-201 Barrio Tayrona  
Comutador: (57) (5) 4211395 – 4213089 – 4211680 – 4211344 Fax: ext. 117  
Santa Marta D.T.C.H., Magdalena, Colombia  
[www.corpamag.gov.co](http://www.corpamag.gov.co) – email: [contactenos@corpamag.gov.co](mailto:contactenos@corpamag.gov.co)



1700-37

RESOLUCION N°

2906-1488  
03 AGO. 2018

FECHA:

**"POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE CONTINGENCIA PARA EL ALMACENAMIENTO Y CONTROL DE DERRAMES DE HIDROCARBUROS Y/O DERIVADOS EN LA ESTACION DE SERVICIO LA MISERICORDIA, IDENTIFICADA CON NIT: 3.815.624-1, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE EL BANCO, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA"**

Que aportada la información se procede a la realizar la revisión y evaluación de la documentación aportada del Plan de Contingencia de La **Estación de Servicio La Misericordia**, el cual contiene los planteamientos, estratégicos, estudios del riesgo y procedimientos que deben implementarse para garantizar la reducción del riesgo y repuesta a emergencia.

La E.D.S. Se encuentra ubicada en las siguientes coordenadas:

**8°59'50.67"N 73°58'7.92"O**



Fuente Google Earth

La Estación de Servicios tiene personería jurídica y cuenta con la siguiente información administrativa:

<b>Nombre o Razón Social de la Entidad</b>	Estación de Servicio La Misericordia
<b>Nit</b>	3815624-5
<b>Nombre e identificación de la persona natural o representante legal de la persona jurídica</b>	Andrés Ricaurte Jiménez



1700-37

RESOLUCION N° 2906  
FECHA: 03 A60. 2018

**"POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE CONTINGENCIA PARA EL ALMACENAMIENTO Y CONTROL DE DERRAMES DE HIDROCARBUROS Y/O DERIVADOS EN LA ESTACION DE SERVICIO LA MISERICORDIA, IDENTIFICADA CON NIT: 3.815.624-1, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE EL BANCO, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA"**

Numero de Matricula	136365
Numero de Cedula	3815624
Dirección	Calle 1 Carrera 7 y 8
Municipio	El Banco Magdalena
Celular	3043417856 - 3114144513

Según la normatividad establecida para las empresas que exploren, exploten, manufacturen, refinan, transformen, procesen, transporten o almacenen hidrocarburos o sustancias nocivas para la salud y para los recursos hidrobiológicos debe tramitar el Plan de Contingencia ante la Autoridad Ambiental competente que para este caso particular es CORPAMAG, La cual a través de la Resolución N° 0241 de 10 Febrero 2016 estableció los Términos de referencia para la presentación de Planes de Contingencia:

1. Objetivos
2. Alcance
3. Introducción
4. Generalidades de la Empresa
5. Plan Estratégico
6. Marco Normativo
7. Diagnostico
8. Implementación del Plan
9. Plan Operativo
10. Plan Informativo

Teniendo como referencia la norma anteriormente descrita se procede a realizar el análisis del Plan de Contingencia presentado por **Estación De Servicio La Misericordia**:

## 1. OBJETIVOS

El plan cuenta con un Objetivo general y cinco (5) Objetivos específicos ajustados a los requerimientos de la Resolución N° 0241 de 10 Febrero 2016.

## 2. ALCANCE

El alcance del Plan está de acuerdo con las actividades planteadas según la actividad comercial de la entidad, como lo es suministro al por menor de combustible.



1700-37

RESOLUCION N°

2906  
03 AGO. 2018

FECHA:

**"POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE CONTINGENCIA PARA EL ALMACENAMIENTO Y CONTROL DE DERRAMES DE HIDROCARBUROS Y/O DERIVADOS EN LA ESTACION DE SERVICIO LA MISERICORDIA, IDENTIFICADA CON NIT: 3.815.624-1, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE EL BANCO, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA"**

**3. INTRODUCCION**

La introducción se ajusta a los requerimientos mínimos establecidos por CORPAMAG según la Resolución N° 0241 de 10 Febrero 2016.

**4. GENERALIDADES**

Según la Resolución 0241 de febrero de 2016 debe tener como mínimo lo siguiente

Tabla resumen Generalidades Plan de Contingencia Estación de Servicio La Misericordia		
Requerimiento	Cumple	
	SI	NO
Nombre completo o razón social, NIT,	X	
Dirección, Municipio, Departamento,	X	
Teléfono, Fax	X	
Nombre e identificación de la persona natural o representante legal de la persona jurídica	X	
número de horas/día de funcionamiento y número de días/semana de funcionamiento	X	

Cumple Satisfactoriamente con el Término
--

**5. CARACTERIZACION DE LA E.D.S.**

Tabla Caracterización Plan Operativo Plan de Contingencia Estación de Servicio La Misericordia			
Requerimiento	Cumple		Observación
	SI	NO	
Ubicación general y mapa georeferenciado	X		Cumple con el ítem
Relación de Personal/Cargos	X		Cumple con el ítem
Planos arquitectónicos de las instalaciones a escala detallada 1:100, completos, incluyendo plantas, cortes y fachadas, ubicación de los tanques con sus respectivas capacidades, desfogues, sistemas de	X		Cumple con el ítem

**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA**

NIT. 800.099.287-4

1700-37

RESOLUCION N°

2906  
03 AGO. 2018

FECHA:

**"POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE CONTINGENCIA PARA EL ALMACENAMIENTO Y CONTROL DE DERRAMES DE HIDROCARBUROS Y/O DERIVADOS EN LA ESTACION DE SERVICIO LA MISERICORDIA, IDENTIFICADA CON NIT: 3.815.624-1, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE EL BANCO, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA"**

detección de fugas o pozos de monitoreo, islas, surtidores, oficinas, servicios sanitarios, lavaderos, zona de lubricación, aire comprimido y demás servicios contemplados.			
Especificaciones de tamaño y tiempo de operación de la estación de servicio	X		Cumple con el ítem
Especificar el número de tanques, tipo de combustible, capacidad, clase de lámina y anclaje si las hay, edad de los tanques, registros de las pruebas de estanqueidad de tanques y tuberías, tipo y descripción de la contención secundaria de cada sistema de almacenamiento, conducción y distribución de combustible, características técnicas del sistema de detección de fugas o pozos de monitoreo	X		Cumple con el ítem
Localización de presencia de agua subterránea mediante estudio geoelectrico o nivel freático en pozos de monitoreo.	X		Cumple con el ítem
Para estaciones que presten servicio de cambio de aceite, lubricación y lavado, deberá anexarse las memorias técnicas y planos de los diseños de cárcamos, sistema de tratamiento de aguas (Sumideros, rejillas, trampas, desarenadores, sedimentadores entre otros).	X		Cumple con el ítem
Tipos y cantidad de lubricantes que se almacenan, distribuyen y/o utilizan en los servicios de la estación.	X		Cumple con el ítem
Almacenamiento y disposición final de residuos sólidos, así mismo residuos de lavado y mantenimiento a los tanques de combustible.	X		Cumple con el ítem,
Hojas de Seguridad de los hidrocarburos y sustancias nocivas, operadas dentro de la EDS.	X		Cumple con el ítem
Documentación histórica de eventos de fugas y derrames de combustible que se hayan presentado en la estación de servicio.	X		Cumple con el ítem
Descripción de otras actividades y/o servicios que no son contempladas como principales.	X		Cumple con el ítem
Si la EDS es la encargada de realizar el transporte de los combustibles que suministra, debe incorporar el Plan de Contingencia para el transporte de hidrocarburos y sustancias nocivas, conforme a los términos.	X		Cumple con el ítem



2906-11111  
03 AGO. 2018

**"POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE CONTINGENCIA PARA EL ALMACENAMIENTO Y CONTROL DE DERRAMES DE HIDROCARBUROS Y/O DERIVADOS EN LA ESTACION DE SERVICIO LA MISERICORDIA, IDENTIFICADA CON NIT: 3.815.624-1, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE EL BANCO, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA"**

Se puede establecer que este Item cumple con lo requerido por la Resolución N° 0241 de 10 Febrero 2016 estableció los Términos de referencia para la presentación de Planes de Contingencia

**6. CARACTERIZACIÓN FÍSICO BIÓTICA DIRECTA E INDIRECTA DEL ÁREA DE INFLUENCIA.**

Tabla resumen Caracterización Biótica Plan de Contingencia Estación de Servicio La Misericordia		
Requerimiento	Cumple	
	SI	NO
Información geológica, hidrogeológica, morfológica y topográfica de la zona.	X	
Caracterización y diagnóstico ambiental de la zona de estudio.	X	
Zonificación de áreas de servicio de la estación, mapa de zonas (plano escala 1:1000).	X	
Identificación y ubicación de recursos naturales vulnerables a ser afectados por derrame de hidrocarburos (Plano): Aguas subterráneas, Corriente hídrica superficial cercana receptora del área de drenaje, Suelos en área posible afectada.	X	
Determinar tipo y pendiente del suelo para determinar la migración del producto.	x	
Describir de manera practica el manejo ambiental de la estación, referenciando las autorizaciones o permisos ambientales vigentes con que se cuenta	X	



Cumple Satisfactoriamente con el Término

**MARCO NORMATIVO**

Tabla resumen Marco Normativo Plan de Contingencia Estación de Servicio La Misericordia		
Requerimiento	Cumple	
	SI	NO



1700-37

RESOLUCION N°

FECHA:

2906  
03 AGO. 2018

**"POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE CONTINGENCIA PARA EL ALMACENAMIENTO Y CONTROL DE DERRAMES DE HIDROCARBUROS Y/O DERIVADOS EN LA ESTACION DE SERVICIO LA MISERICORDIA, IDENTIFICADA CON NIT: 3.815.624-1, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE EL BANCO, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA"**

Se deben referenciar las normas que le apliquen de acuerdo con el alcance del plan y las actividades desarrolladas por la empresa.	X
--	---



Cumple Satisfactoriamente con lo requerido

**7. PLAN ESTRATEGICO**

Tabla resumen Plan Estratégico Plan de Contingencia Estación de Servicio La Misericordia		
Requerimiento	Cumple	
	SI	NO
La empresa debe indicar cuál será su organización y coordinación en escenario: (Niveles 1, 2 y 3 según el caso) líder en escena, Auxiliares / Sección logística - personal administrativo; sección de operaciones- Isleros (control derrames, control incendios, evacuación, primeros auxilios).	X	
Convenios específicos de mutuo apoyo	X	
Análisis y evaluación de riesgos deberá analizar detalladamente todas las variables técnicas y naturales, que puedan afectar el almacenamiento y manipulación de hidrocarburos y sus derivados		
Identificar y describir todos los peligros posibles que puedan ocurrir en cada una de las etapas del desarrollo de la actividad a nivel tecnológico (Incendio, fuga, derrame, explosión) y a nivel natural (sismos, inundaciones, lluvias intensas, huaycos, vientos fuertes, etc.).	X	
Una vez identificados y clasificados se deberá evaluar y determinar la posibilidad de que un fenómeno se manifieste, con un cierto grado de severidad, durante un periodo de tiempo definido y en un área determinada.	X	



Cumple Satisfactoriamente con el Término



2906  
03 AGO. 2018

"POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE CONTINGENCIA PARA EL ALMACENAMIENTO Y CONTROL DE DERRAMES DE HIDROCARBUROS Y/O DERIVADOS EN LA ESTACION DE SERVICIO LA MISERICORDIA, IDENTIFICADA CON NIT: 3.815.624-1, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE EL BANCO, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA"

--	--	--

8. IMPLEMENTACION DEL PLAN

Tabla resumen Implementación del Plan de Contingencia Estación de Servicio La Misericordia		
Requerimiento	Cumple	
	SI	NO
Programas de capacitación y entrenamiento.	X	
Programa de simulacros.	X	
programa de monitoreo para pozos subterráneos	X	
Procedimiento de recibo y descargue de combustibles, los cuales se estudiara, explicara a los empleados e implementara en la Estación de Servicios.	X	

Cumple Satisfactoriamente con el Término

9. PLAN OPERATIVO

Tabla resumen Plan Operativo Plan de Contingencia Estación de Servicio El Niño			
Requerimiento	Cumple		Observación
	SI	NO	
Clasificación de Emergencias	X		Cumple con el Ítem
Plan de Acción para Control de Derrame	X		Cumple con el Ítem
Diagrama de Flujo de Respuesta para cada Tipo de Emergencia	X		Cumple con el Ítem
Recomendaciones y Precauciones de Seguridad	X		Cumple con el Ítem
Establecer las áreas y zonas que puedan determinarse como importantes para la atención de la contingencia (área de peligro, área de impacto, zona de impacto, punto de encuentro, puesto de mando unificado).	X		Cumple con el Ítem
Localización De Puntos De Control y Obras de Control	X		Cumple con el Ítem
Información de los puntos de almacenamiento	X		Cumple con el Ítem



1700-37

RESOLUCION N°

2906

FECHA:

03 AGO. 2018

**"POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE CONTINGENCIA PARA EL ALMACENAMIENTO Y CONTROL DE DERRAMES DE HIDROCARBUROS Y/O DERIVADOS EN LA ESTACION DE SERVICIO LA MISERICORDIA, IDENTIFICADA CON NIT: 3.815.624-1, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE EL BANCO, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA"**

estacionario			
Inventario de Materiales, Equipos y Recursos para la Atención de Derrames ubicados en cada uno de los Puntos de Control	X		Cumple con el ítem



Cumple Satisfactoriamente con el Término

**10. OPERACIONES DE RESPUESTA**

Tabla resumen Operaciones de Respuesta Plan de Contingencia Estación de Servicio La Misericordia		
Requerimiento	Cumple	
	SI	NO
Debe presentar una matriz donde identifique riesgos y amenazas, así como las posibles afectaciones al ambiente.	X	
Descripción de la metodología empleada para la matriz	X	
Generar los posibles escenarios de riesgo que pueden presentarse en las rutas por las que se transita (impactos sobre los recursos)	X	

Cumple Satisfactoriamente con el Término

**11. PLAN INFORMATIVO**

Tabla resumen Plan Informativo Plan de Contingencia Estación de Servicio La Misericordia		
Requerimiento	Cumple	
	SI	NO
Incluir información de las entidades del Estado, de organismos de socorro y entidades de apoyo que podrán prestarle auxilio en caso de una contingencia.	X	



2906

03 AGO. 2018

"POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE CONTINGENCIA PARA EL ALMACENAMIENTO Y CONTROL DE DERRAMES DE HIDROCARBUROS Y/O DERIVADOS EN LA ESTACION DE SERVICIO LA MISERICORDIA, IDENTIFICADA CON NIT: 3.815.624-1, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE EL BANCO, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA"

Directorio de Emergencias (Lista telefónica de la EDS + Procedimientos de notificación)	X	
Vigías, observadores, comunidades: involucrar a vecinos que puedan colaborar con aviso oportuno a servicios de emergencia.	X	
Directorio Entidades Locales (Alcaldías, Bomberos, Policía, Ejército, Defensa Civil, Empresas de Servicios Públicos, Juntas de Acción Comunal y Acueductos de los puntos críticos, Centros de Salud, Hospitales, Clínicas)	X	
Definir los mecanismos y procedimientos para la notificación, tanto a las autoridades competentes, como a las empresas afectadas, así como el reporte de la información generada durante y después de la emergencia.	X	
Relacionar un delegado de la empresa para dar información a medios de comunicación.	X	
Evidenciar soportes sobre la divulgación del Plan de contingencia con todo el personal de la empresa, dando a conocer su contenido y propósito, conservando los respectivos soportes para seguimientos futuros.	X	

Cumple Satisfactoriamente con el Término

RECOMENDACIONES:

Teniendo en cuenta lo estipulado por La Resolución N° 0241 de 10 Febrero 2016 donde CORPAMAG establece los Términos de referencia para la elaboración y presentación de planes de contingencias por parte de los usuarios que exploren, exploten, manufacturen, refinen, transformen, procesen, transporten o almacenen hidrocarburos o sustancias nocivas, y después de evaluado el documento denominado Plan De Contingencia Para El Manejo De Derrames De Hidrocarburos O Sustancias Nocivas De La Estación de Servicio La Misericordia identificada con Nit 3815624-5 presentado por Andrés Ricaurte Jiménez, se pudo evidenciar que CUMPLE con lo establecido en la Resolución antes mencionada y se recomienda al Área Jurídica de la Subdirección de Gestión Ambiental ACEPTAR el Plan de Contingencia..

La E.D.S. debe tener disponible los soportes como registro de asistencia, Certificados de formación con las entidades de socorro ya sea Bomberos, Defensa Civil y/o Cruz Roja además de registro fotográfico de simulacros y cualquier otro soporte que ACREDITEN la formación y realización de las actividades dentro de la empresa, estos registros deben estar disponibles para la autoridad ambiental cuando esta lo requiera. Además de contar con el permiso de Uso del Suelo y funcionamiento otorgado por la Alcaldía Municipal de El Banco y su ubicación debe estar acreditada por esta entidad y el PBOT Municipal.



RESOLUCION N°

FECHA:

03 AGO. 2018

**"POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE CONTINGENCIA PARA EL ALMACENAMIENTO Y CONTROL DE DERRAMES DE HIDROCARBUROS Y/O DERIVADOS EN LA ESTACION DE SERVICIO LA MISERICORDIA, IDENTIFICADA CON NIT: 3.815.624-1, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE EL BANCO, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA"**

La E.D.S. se encuentra cercana al Rio Magdalena, por tanto debe garantizar los mecanismos de aislación, protección y cuidado que eviten cualquier derrame o incidente que afecte el Rio Magdalena.

Además debe tener en cuenta las siguientes recomendaciones en caso de que vaya a realizar alguna ampliación, adecuación o mejora:

**FORESTAL:**

- Evitar remover vegetación e intervenir las márgenes de las corrientes de forma innecesaria, evitando estimular procesos de socavación del cauce o de sus márgenes.
- Si durante el proyecto se hace necesario talar cualquier tipo de árbol se debe reportar el aprovechamiento de los árboles para que se dé inicio al trámite para obtener un permiso de aprovechamiento forestal, teniendo en cuenta los requisitos exigidos por esta CORPORACION.
- En caso tal sea necesario tramitar el permiso de aprovechamiento forestal el encargado del proyecto deberá realizar el inventario forestal y el plan de manejo forestal, además de cualquier otro instrumento ambiental que se considere pertinente para la obtención del permiso.
- Abstenerse de realizar quema del material vegetal a intervenir, este debe ser manejado según la autorización correspondiente; debe ser trasladado a los sitios autorizados para evitar que se originen incendios posteriores a la finalización de la obra.

**RESIDUOS Y ESCOMBROS:**

- Indicarle al encargado de adelantar los trabajos la necesidad de ubicar en diferentes sitios de las obras, canecas para la recolección de los residuos sólidos de carácter orgánico e inorgánico que allí se generen y disponerlos de la mejor manera posible sea el caso y no se cuente con un relleno sanitario.
- Entregar los residuos sólidos de carácter especial que llegaren a generarse durante la etapa de construcción a una empresa especializada en ese tipo de residuos.
- Impedir el aporte de residuos de construcción, material de excavación, cemento, aceites y en general cualquier tipo de residuos sólidos o líquidos a las corrientes hídricas naturales.
- Acatar lo dispuesto por la normatividad vigente en lo referente al cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de escombros, material de excavación y de construcción.



RESOLUCION N°

FECHA:

2406  
03 AGO. 2018

**"POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE CONTINGENCIA PARA EL ALMACENAMIENTO Y CONTROL DE DERRAMES DE HIDROCARBUROS Y/O DERIVADOS EN LA ESTACION DE SERVICIO LA MISERICORDIA, IDENTIFICADA CON NIT: 3.815.624-1, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE EL BANCO, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA"**

#### **HIDRICO Y OCUPACION DE CAUCE:**

- *Asegurar en la ejecución y operación de las obras el manejo y conducción adecuados de las aguas, evitando la socavación y el lavado de los terraplenes de acceso. debe reconformar y replantear el terreno para evitar la formación de cárcavas por erosión de la escorrentía.*
- *Realizar las obras geotécnicas necesarias para la estabilización de taludes y márgenes del cauce en el sitio intervenido, sin afectar el caudal y la dinámica natural de las corrientes de agua.*
- *Mantener y conservar la ronda protectora del cuerpo de agua aguas arriba y aguas abajo del proyecto.*
- *No causar alteración del flujo natural de las aguas o el cambio de sus lechos o cauce como resultado de la construcción o desarrollo de actividades no amparadas por el proyecto.*

#### **TECNICOS Y OPERATIVOS**

- *Adquirir materiales de construcción de fuentes autorizadas que cuenten con los debidos permisos vigentes de explotación y ambiental, como por ejemplo la cantera anteriormente mencionada.*

#### **SEGUIMIENTO**

- *Realizar seguimiento detallado de las obras de protección geotécnica y ambiental, con el fin hacer las reparaciones correspondientes en caso de deterioro, y verificar que no se presente ningún cambio en la dinámica de las fuentes.*
- *Asegurarse que el encargado de la ejecución de los trabajos debe implantar y hacer operativo un programa de contingencia para solucionar problemas de emisiones de olores ofensivos, derrame de aguas residuales e incendios entre otros en caso tal se generen.*
- *Revisar periódicamente y realizar los seguimientos respectivos a las metas propuestas en el Plan de Manejo Ambiental.*

#### **ADMINISTRATIVOS**

- *El otorgamiento del permiso no será obstáculo para que con posterioridad se modifiquen las condiciones de este concepto por razones de conveniencia pública, como la necesidad de*



1700-37

RESOLUCION N°

2906

FECHA:

03 AGO. 2018

**"POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE CONTINGENCIA PARA EL ALMACENAMIENTO Y CONTROL DE DERRAMES DE HIDROCARBUROS Y/O DERIVADOS EN LA ESTACION DE SERVICIO LA MISERICORDIA, IDENTIFICADA CON NIT: 3.815.624-1, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE EL BANCO, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA"**

*cambiar el orden de prelación en los usos o el acaecimiento de hechos que alteren las condiciones ambientales.*

- *CORPAMAG podrá modificar unilateralmente de manera total o parcial, los términos y condiciones del concepto favorable, cuando por cualquier causa se hayan modificado las circunstancias tenidas en cuenta al momento de generarlo. Cualquier incumplimiento a la normatividad ambiental dará lugar a la aplicación de las medidas preventivas y sanciones legales vigentes.*
- *El encargado del proyecto debe disponer de un residente ambiental o un funcionario idóneo que pueda dar información rápida, veraz y completa sobre el proyecto cada vez que esta Corporación lo considere necesario.*
- *Lo demás que la oficina jurídica de la subdirección de Gestión Ambiental considere pertinente.*

*Es válido aclarar que toda la información fue suministrada por el solicitante bajo la gravedad administrativa y jurídica que implica el aporte de información falsa o inexacta para la aprobación de este Plan.*

*(...)"*

Que analizados los aspectos jurídicos pertinentes y acogiendo las valoraciones establecidas en el Concepto Técnico previamente relacionado, esta autoridad ambiental considera viable aprobar el Plan de Contingencia para el almacenamiento y manejo de derrames de hidrocarburos a la **ESTACION DE SERVICIO LA MISERICORDIA**, identificada con NIT: **3.815.624-1**, ubicada en el Municipio de El Banco, en el Departamento del Magdalena.

Que por intermedio del Decreto 1076 de 2015, se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Que según el artículo 2.2.3.3.4.14 del Decreto aludido, referido al Plan de Contingencia para el Manejo de Derrames Hidrocarburos o Sustancias Nocivas, establece que los usuarios que exploren, exploten, manufacturen, refinen, transformen, procesen, transporten o almacenen hidrocarburos o sustancias nocivas para la salud y para los recursos hidrobiológicos, deberán estar provistos de un plan de contingencia y control de derrames, el cual deberá contar con la aprobación de la autoridad ambiental competente."



1700-37

RESOLUCION N°

2906

FECHA:

03 Abo. 2018

**"POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE CONTINGENCIA PARA EL ALMACENAMIENTO Y CONTROL DE DERRAMES DE HIDROCARBUROS Y/O DERIVADOS EN LA ESTACION DE SERVICIO LA MISERICORDIA, IDENTIFICADA CON NIT: 3.815.624-1, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE EL BANCO, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA"**

Que el Decreto 321 del 17 de febrero de 1999 adopta el Plan Nacional de Contingencia contra Derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas en Aguas Marinas, Fluviales y Lacustres, cuyo objetivo es servir de instrumento rector del diseño y realización de actividades dirigidas a prevenir, mitigar y corregir los daños que éstos puedan ocasionar, y dotar al Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres de una herramienta estratégica, operativa e informática que permita coordinar la prevención, el control y el combate por parte de los sectores público y privado nacional, de los efectos nocivos provenientes de derrames de hidrocarburos, derivados y sustancias nocivas en el territorio nacional, buscando que estas emergencias se atiendan bajo criterios unificados y coordinados.

Que en virtud del Artículo 17 del Decreto 4741 de 2005, las instalaciones cuyo objeto sea prestar servicios de almacenamiento, aprovechamiento y/o valorización (incluida la recuperación, el reciclaje o la regeneración, tratamiento y/o disposición final de residuos o desechos peligrosos deberán:

g) Contar con un plan de contingencia actualizado para atender cualquier accidente o eventualidad que se presente y contar con personal preparado para su implementación. En caso de tratarse de un derrame de estos residuos el plan de contingencia debe seguir los lineamientos del Decreto 321 de 1999 por el cual se adopta el Plan Nacional de Contingencia contra Derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas en aguas Marinas, Fluviales y Lacustres o aquel que lo modifique o sustituya y estar articulado con el plan local de emergencias del municipio, para atender otro tipo de contingencia;

Que mediante la Ley 1523 de 2012, se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones.

Que en virtud del Artículo 42 de la Ley 1523 de 2012, todas las entidades públicas o privadas encargadas de la prestación de servicios públicos, que ejecuten obras civiles mayores o que desarrollen actividades industriales o de otro tipo que puedan significar riesgo de desastre para la sociedad, así como las que específicamente determine la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, deberán realizar un análisis específico de riesgo que considere los posibles efectos de eventos naturales sobre la infraestructura expuesta y aquellos que se deriven de los daños de la misma en su área de influencia, así como los que se deriven de su operación. Con base en este análisis diseñará e implementarán las medidas de reducción del riesgo y planes de emergencia y contingencia que serán de su obligatorio cumplimiento.

Que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, adoptó una Guía Ambiental para las Estaciones de Combustibles, para atender entre otras, contingencias que puedan presentarse, siendo estas:

- a. Contingencias de fuga de combustible.
- b. Contingencias de derrames superficiales de combustibles



1700-37

RESOLUCION N°

2906

FECHA:

03 AGO. 2018

**"POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE CONTINGENCIA PARA EL ALMACENAMIENTO Y CONTROL DE DERRAMES DE HIDROCARBUROS Y/O DERIVADOS EN LA ESTACION DE SERVICIO LA MISERICORDIA, IDENTIFICADA CON NIT: 3.815.624-1, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE EL BANCO, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA"**

c. Contingencias por incendios

Que mediante Resolución No. 0241 del 02 de febrero de 2016, **CORPAMAG** elaboró Términos de Referencia para la presentación, evaluación y aprobación de los Planes de Contingencia de las Estaciones de Servicio –EDS- en nuestra jurisdicción.

Por lo anterior, el Director General de **CORPAMAG** en uso de sus facultades que le confiere la Ley 99 de 1993, en concordancia con la Ley 1437 de 2011,

**RESUELVE**

**ARTÍCULO PRIMERO:** Aprobar el Plan de Contingencia para el almacenamiento y manejo de derrames de hidrocarburos y/o derivados (*gasolina corriente y ACPM*) en la **ESTACION DE SERVICIOS LA MISERICORDIA**, identificada con **NIT: 3.815.624-1**: representada legalmente por el señor **ANDRES RICAURTE JIMENEZ**, identificado con Cedula de Ciudadanía No 3.815.624 ubicada en la Calle 1 Cra 7 y 8, Municipio de El Banco, Departamento del Magdalena; dadas las razones expuestas en la parte motiva del presente proveído.

El Plan de Contingencia aprobado contará con una vigencia de **Cinco (5) años**, contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo. La solicitud para renovación del Plan de Contingencia deberá presentarse dentro del primer trimestre del último año de vigencia de aprobación del respectivo Plan.

**ARTICULO SEGUNDO:** El Representante de la **ESTACION DE SERVICIOS LA MISERICORDIA**, deberá cumplir con cada una de las medidas y observaciones relacionadas en el Concepto Técnico, las cuales se describen a continuación:

- Presentar las certificaciones o sistemas de gestión de calidad, ambiental y/o salud ocupacional y seguridad industrial.
- Información sobre los eventos o emergencias atendidas, analizando la efectividad del Plan aceptado.
- Informar de las modificaciones, adiciones o actualizaciones que se realicen al Plan de Contingencia previamente aceptado. Cuando se realice el cargue o descargue de elementos diferentes a los aceptados en el plan de contingencia o varié la ruta inicialmente aceptada.
- Es necesario que la empresa anexe soportes sobre la socialización del plan de contingencia aceptado con los diferentes actores como son: Consejo Municipal de Gestión del Riesgo (funcionarios municipales, cuerpos de bomberos y grupos de apoyo, comunidad. Estos anexos se



1700-37

RESOLUCION N° 2906

FECHA:

03 AGO 2017  
"POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE CONTINGENCIA PARA EL ALMACENAMIENTO Y CONTROL DE DERRAMES DE HIDROCARBUROS Y/O DERIVADOS EN LA ESTACION DE SERVICIO LA MISERICORDIA, IDENTIFICADA CON NIT: 3.815.624-1, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE EL BANCO, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA"

presentaran en los informes de seguimiento semestral. Se deberán conservar los soportes de esta divulgación y mantener disponibles para consulta de la autoridad ambiental.

**PARAGRAFO:** Por su parte, deberá tener en cuenta y cumplir con las siguientes medidas:

- Cumplir con los lineamientos, principios, y organización establecidos en el Plan de Contingencias.
- En caso de presentarse un derrame, deberá activar oportunamente el Plan de Contingencia acorde al nivel de la emergencia, teniendo en cuenta la capacidad de respuesta de la empresa, los volúmenes derramados y la localización del incidente.
- Incluir un plan de remediación, recuperación y monitoreo de los recursos naturales renovables que puedan resultar afectados por la actividad de les EDS, igualmente el presupuesto para estas medidas.
- Allegar cronograma y soportes de capacitación sobre la implementación del plan de contingencia al personal que labora en la estación de servicio, el cronograma deberá presentarse en el mes uno (1), y mínimo deberá contemplar una capacitación cada seis (6) meses.
- Contar con todos los instrumentos necesarios para atención primaria de fugas y derrames (palas, baldes, arena, espumas sintéticas, entre otros) deberán estar disponibles en la estación en un lugar de fácil acceso y debidamente identificado.
- La ocurrencia de cualquier evento que afecte los recursos naturales, independientemente de la magnitud, control y mitigación, deberá ser reportado a la Entidad en formatos diseñados para tal fin y que hacen parte del Plan de Contingencia.
- En caso de ocurrir un derrame, deberá presentar ante **CORPAMAG** de forma inmediata a la finalización de la atención de la emergencia, un informe final escrito que detalle las circunstancias del derrame y las operaciones de control. El informe debe contener: fecha y hora del suceso y fecha y hora de la notificación inicial a entidades gubernamentales; fecha y hora de finalización de la emergencia; localización del derrame; origen del derrame; causa del derrame; volumen del



1700-37

RESOLUCION N°

2906

FECHA:

03 AGO. 2018

**"POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE CONTINGENCIA PARA EL ALMACENAMIENTO Y CONTROL DE DERRAMES DE HIDROCARBUROS Y/O DERIVADOS EN LA ESTACION DE SERVICIO LA MISERICORDIA, IDENTIFICADA CON NIT: 3.815.624-1, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE EL BANCO, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA"**

derrame; determinación de áreas afectadas (terrenos, recursos naturales, instalaciones); determinación de las comunidades afectadas; plan de acción desarrollado y tiempos de respuesta utilizados en el control del derrame; descripción de las medidas de prevención, mitigación, corrección, monitoreo y restauración adoptadas; apoyo necesario (solicitado y obtenido); reporte efectuados a entidades gubernamentales; estimación de costos de descontaminación (contención, recolección, almacenamiento, recuperación y/o limpieza).

- Informar a **CORPAMAG**, con quince (15) días de anticipación la realización de simulacros.
- Comunicar oportunamente a **CORPAMAG**, cualquier cambio o modificación en el Plan de Contingencia.
- Dar cumplimiento a las obligaciones impuestas y las medidas de seguridad contempladas en la legislación ambiental colombiana, adicionales a las contenidas en este concepto técnico.
- Informar de las modificaciones, adiciones o actualizaciones que se realicen al Plan de Contingencia previamente aceptado. Cuando se realice el cargue de elementos diferentes a los aceptados en el plan de contingencia.

**PARAGRAFO SEGUNDO:** El incumplimiento de las obligaciones estipuladas en el presente articulado, acarreará la aplicación de las medidas preventivas y sanciones a que haya lugar.

**ARTÍCULO TERCERO:** **CORPAMAG** supervisará el adecuado desarrollo de la actividad y verificará en cualquier momento y sin previo aviso, el cumplimiento de las obligaciones impuestas en el presente acto administrativo, reservándose el derecho a realizar nuevas exigencias cuando de la etapa de monitoreo se desprenda la necesidad, y en caso de comprobarse el incumplimiento de las obligaciones adquiridas o por violación a las normas sobre protección ambiental o de los recursos naturales, se procederá a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009 o la norma que la modifique o sustituya.

**ARTÍCULO CUARTO:** Notifíquese el presente acto al Representante Legal de la **ESTACION DE SERVICIOS LA MISERICORDIA**, y/o a su apoderado debidamente constituido, de conformidad con lo señalado en la Ley 1437 de 2011.

**ARTÍCULO QUINTO:** Incorporar en presente trámite en el Expediente No. **4870**.



1700-37

RESOLUCION N°

2906-2018

FECHA:

03 AGO. 2018

"POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE CONTINGENCIA PARA EL ALMACENAMIENTO Y CONTROL DE DERRAMES DE HIDROCARBUROS Y/O DERIVADOS EN LA ESTACION DE SERVICIO LA MISERICORDIA, IDENTIFICADA CON NIT: 3.815.624-1, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE EL BANCO, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA"

ARTICULO SEXTO: Ordénese la publicación de la parte dispositiva de la presente Resolución en la página Web de CORPAMAG.

ARTICULO SEPTIMO: Contra la presente providencia procede recurso reposición, directamente ante el Director de CORPAMAG, bajo los términos y requisitos previstos en los artículos 76 y 77 de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

CARLOS FRANCISCO DIAZ GRANADOS MARTINEZ  
Director General

Aprobado por: Alfredo Martínez  
Revisado por: Sara Díaz granados  
Elaborado por: Luis Judex  
Exp: 4870

CONSTANCIA DE NOTIFICACION PERSONAL. En Santa Marta, a los dieciséte (17) días del mes de Agosto de dos mil diecinueve (2019) siendo las 10:00 (A M), se notificó personalmente el señor (a) Andrés Ricardo Jiménez en su condición de Representante legal quien se identificó con la cédula de ciudadanía No. 3815624 expedida en Barranco de Loba del contenido de la Resolución No. 2906 de fecha 03-Agosto 2018, en el acto se le hace entrega de una copia de la misma, haciéndole saber que en contra del acto administrativo procede recurso de reposición, bajo los términos y condiciones previstos en la Ley 1437 de 2011.

Andrés Ricardo Jiménez  
EL NOTIFICADO

[Signature]  
EL NOTIFICADOR